



www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

телефон: +90(216)5930727, адрес электронной почты: esekeroglu@kayalarkimya.com.tr

телефон: +90(216)5930727, адрес электронной почты: esekeroglu@kavalarkimya.com.tr

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г.

Серийный выпуск

ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе". (См. приложение - бланк № 005917)

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.22.110

код ТН ВЭД ЕАЭС

Протоколы испытаний №БЦПР190-05-12/2 от 12.05.2020 г., №БЦПР190-05-12/3 от 12.05.2020 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.PY009.МК.00006 от 30.03.2020 г., ОС
ООО "Лаборатория Стандартов", Свидетельство № ЦОТК
ИДВ0.RU.ОС.МК009 от 24.06.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.05.2020 г. по 13.05.2025 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Сапронова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю. Смолин

НСОПБ

KAYALAR KİMYA
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

НСОПБ.ТР.ЭО.ПР.190.Н.00200


№

(номер сертификата соответствия)

005917

(учетный номер бланка)

1. Покрытие огнезащитное, состоящее из двух слоев огнезащитного полиуретанового порозаполняющего прозрачного грунта VP 900.77 при расходе 150 г/м^2 на один слой и одного слоя огнезащитного полиуретанового матового лака VP 900.25 при расходе 150 г/м^2 обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности.
2. Покрытие огнезащитное, состоящее из двух слоев огнезащитного полиуретанового порозаполняющего пигментированного грунта BP 900.77 при расходе 150 г/м^2 на один слой и одного слоя огнезащитной полиуретановой матовой эмали BP 900.25 при расходе 150 г/м^2 обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Сапронова

П.Ю. Смолин